

Vážená paní starostko,

přijměte prosím omluvu na zhoršenou kvalitu pitné vody V Rodvínově, v níž se v poslední době objevil vyšší obsah železa. K současné situaci došlo během ledna vlivem souběhu několika událostí a to i přes naši maximální snahu řešit problémy:

- Při mrazech a dlouhodobě nízkých teplotách došlo k opakovanému „zarůstání“ ventilů čerpadel pro dávkování chemikálií na odstranění manganu a železa ze surové vody. Ventily byly opakovaně vyčištěny a případně vyměněny.
- Následně jsme museli řešit technickou závadu na filtru, což je vzhledem k jednostupňové filtraci závažný problém. Závada byla téměř obratem odstraněna specializovaným servisem. Následně bylo nutné vyčistit i vodojem - akumulaci upravené vody a odkalit i vodovodní síť.
- Vlivem čištění a intenzivního odkalování na síti dochází ještě v těchto dnech k v podstatě nepřetržité výrobě vody, což je pro úpravnu vody a jeden filtr velká zátěž, nicméně vyrobená pitná voda je v souladu s parametry dle legislativy.

Připravovaná opatření :

- Jako rychlé řešení je možné doplnit úpravnu vody o další filtr, tím se zvýší její kapacita a stabilita provozu. ČEVAK po dohodě s Vámi vytypoval potřebný doplňující filtr k instalaci a usiluje o jeho rychlé dodání a montáž na úpravně vody.
- Na jaře letošního roku ČEVAK plánuje razantní odkalení vodovodní řízené přístrojem Astacus, dle našich provozních zkušeností je odkalení důkladné zároveň při nižší spotřebě vody.
- Trvalé řešení představuje napojení obce Rodvínov na vodovod J. Hradec – Jindřiš, které obec intenzivně projekčně a stavebně připravuje.

S pozdravem

Ing. Olga Štíhová

vedoucí provozní oblasti Východ

ČEVAK a.s.

Severní 2264/8 | 370 10 České Budějovice

IČO: 60849657 | DIČ: CZ60849657

